



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края
**Прокуратура
Павловского района**

ул. Горького, 295, ст. Павловская, Россия, 352040,
тел. 8 (86191) 5-22-98

от 27.03.2023 № 7-01-2023/550
На № _____ от _____

Руководителю МБОУ ДО «Центр
детского творчества» Павловского
района

Малышевой Л.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о противодействии
терроризму, о пожарной безопасности

Проведенной прокуратурой района по заданию прокуратуры края проверкой совместно с сотрудниками ОНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 22.03.2023 проверкой установлены многочисленные нарушения закона, ставящие под угрозу безопасное функционирование учреждения (здание школы, центра единоборств, манежа, потрибунные помещения).

Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - действия уполномоченных должностных лиц, состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

К объектам с массовым пребыванием людей относятся общественные здания и сооружения, в которых одновременно может находиться 50 и более человек.

Положениями ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» установлено, что к основным принципам противодействия терроризму относится обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно п.п. 4, 6 ст.4 указанного Закона, противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом).

Профилактика терроризма осуществляется по трем основным направлениям:

ПК 0038576

Прокуратура Павловского района
Краснодарского края
№ 7-01-2023/308-23-20030041

- организация и осуществление на системной основе противодействия идеологии терроризма и экстремизма;
- совершенствование антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических устремлений;
- усиление контроля за соблюдением административных, правовых и иных режимов, способствующих противодействию терроризму.

Согласно п.2 ч.6 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», (далее – Закон № 273-ФЗ), образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В ходе проверки установлено наличие слепой зоны камер видеонаблюдения со стороны здания «Единой службы заказчика», более того, периметральное ограждение с обозначенной стороны частично отсутствует (закрыто приставленными листами шифера).

Частный охранник не умеет пользоваться системой оповещения не сопряженной с пожарной сигнализацией, кроме того, она расположена в значительном отдалении от поста охраны (выносная кнопка не продублирована).

Проверкой вскрыты факты нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», разработка и осуществление мер пожарной безопасности, а также реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности являются одними из основных элементов функционирования системы обеспечения пожарной безопасности.

На основании ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

В нарушение требований пожарной безопасности на объекте допущены следующие нарушения:

- ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент о требованиях пожарной безопасности), п. 5.12 СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. Прибор приемно-контрольный пожарный установлен не в помещении пожарного поста и не исключает доступа третьих лиц;

- ч.ч. 1, 2, 3 ст. 5, ч.1 ст.6, ст. 54 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности), п. 4.4 СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками

пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности на объекте отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (коридор РИМЦ, коридор на выходе из актового зала);

- В нарушение п.10 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в месте установки приемно-контрольного прибора пожарного отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты.

Отраженные нарушения ставят жизнь и здоровье граждан, а также работников учреждений в опасность, что требует принятия незамедлительных мер, направленных на устранение причин и условий допускаемых нарушений закона и изменения подхода к соблюдению антитеррористического законодательства в целом на всех объектах социальной инфраструктуры.

На основании изложенного руководствуясь ст. ст. 7, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. **Безотлагательно** рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры (о дате, времени и месте рассмотрения представления предварительно уведомить прокуратуру района) и принять меры по устранению и недопущению отмеченных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении требований закона.

3. О мерах, принятых к устранению выявленных нарушений, письменно сообщить в прокуратуру Павловского района в течение установленного законом месячного срока со дня поступления настоящего представления с приложением копии приказа о наложении дисциплинарного взыскания на виновное должностное лицо, в случае принятия мер дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции



О.В. Устимов